

Tárgy **Üzemen kívüli kút állapotának rendezése**
Feladó Csiszár Endre <Csiszar.Endre@bacsviz.hu>
Címzett <hivatal@fulopjakab.hu>
Dátum 2019-12-13 14:59



Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Jegyzőasszony!

Fülöpjakab Községet is érintő, 2015. évben lezárt Ivóvízminőség-javító Program keretében többek között a község vízellátása céljából távvezeték-hálózat került kiépítésre és üzembe helyezésre, melynek következtében az alábbi műszaki paraméterekkel rendelkező mélyfúrású kút üzemen kívül lett helyezve:

Fülöpjakab K-9/a OKK
Hrsz.: 653
Fúrás éve: 1972
Talpmélység: 240,0 m
Szűrőzési mélység: 195,0 m – 218,0 m

A kút közüzemi vízellátás céljából történő újbóli üzembe helyezése hosszú távon sem tervezhető, ugyanis a belőle kitermelhető víz a minősége a vonatkozó 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében szereplő határértékeknek nem teljeskörűen felel meg.

A kútszerkezet korára és vélhetően kedvezőtlen műszaki állapotára (pl. csőszakadatok jelentős mértékű korrodáltságára) való tekintettel Társaságunk a kút eltömedékeléssel történő megszüntetését javasolja.

Ezt követően a belterületi, vízműgépház (lapostetős téglafalazatú épület) is magába foglaló ingatlan a továbbiakban szabadon hasznosíthatóvá válik a Tisztelt Önkormányzat számára.

Ezúton is köszönjük szépen szíves visszajelzésüket!

Üdvözlettel: **Csiszár Endre**
hidrogeológus

BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Vízszolgáltatási Ágazat

6000 Kecskemét, Vízmű utca 1.

Telefon: + 36 (76) 511 511 \ 476-os mellék

Fax: + 36 (76) 508 413

Mobil: + 36 (70) 380 21 37

E-mail: csiszar.endre@bacsviz.hu